盤名称 盤形式 幹線番号 幹線サイズ	電気方式 スケルトン方式 主幹容量 合計容量	回路番号	電圧（V）	分岐開閉器 MCCB	ELCB	極数	AF	AT	付加記号	負荷名称	負荷容量（VA）	備考
7-L1	（電灯盤） （壁掛型：鋼板製） （盤上部配線ダクト）											
		L3-1	200/100V	○		3P2E	225	200		7-L2	34,374	
		901	100V	○		2P1E	50	20		誘導灯	50	
		902	100V	○		2P1E	50	20		非常照明	50	
〈L3〉 1φ3W AC EM-CET150sq （51,936 VA） （定格遮断容量7.5kA）	MCCB 3P 225AF /125AT											
		201	200V		○	2P2E	50	20	R1･3･5	1階　事務室・図書コーナー　照明	1746	
		202	200V	○		2P2E	50	20		予備	1000	
												(2,746)
		101	100V	○		2P1E	50	30	R2･4･6	1階　事務室・図書コーナー　換気扇	300	
		102	100V	○		2P1E	50	20		1階　多目的便所・女子・男子便所　照明	916	
		103	100V	○		2P1E	50	20	R7~9	1階　廊下・ＥＶホール　照明	640	
		104	100V	○		2P1E	50	20	R10	1階　階段照明	250	
		105	100V	○		2P1E	50	30	R11~14	1階　講堂（スタジオ）　照明	1752	
		106	100V	○		2P1E	50	20		1階　前室・更衣室　・ポンプ室・ＰＨ　照明	858	
		107	100V	○		2P1E	50	20		予備	1000	
		108	100V	○		2P1E	50	20		予備	1000	
												(6,716)
		301	100V	○		2P1E	50	20		1階　事務室　コンセント	400	
		302	100V	○		2P1E	50	20		1階　図書コーナー　コンセント	400	
		303	100V	○		2P1E	50	20		1階　倉庫・ポンプ室　コンセント	200	
		304	100V	○		2P1E	50	20		1階　前室・更衣室　コンセント	500	
		305	100V	○		2P1E	50	20		1階　講堂（スタジオ）　コンセント	400	
		306	100V		○	2P1E	50	20		1階　男子便所　コンセント	500	
		307	100V		○	2P1E	50	20		1階　女子便所　コンセント	500	
		308	100V		○	2P1E	50	20		1階　女子便所　コンセント	500	
		309	100V		○	2P1E	50	20		1階　女子便所　コンセント	500	
		310	100V		○	2P1E	50	20		1階　多目的便所　コンセント	500	
		311	100V	○		2P1E	50	20		1階　ELV用コンセント	1000	
		312	100V	○		2P1E	50	20		1階　事務室　リーラーコンセント	400	
		313	100V	○		2P1E	50	20		1階　電話主装置用	500	
		314	100V	○		2P1E	50	20		1階　情報盤用	300	
		315	100V	○		2P1E	50	20		1階　防犯主装置用	200	
		316	100V	○		2P1E	50	20		予備	1000	
										予備スペース		
										予備スペース		
												(7,800)
	R-Tr ×1 T/U-6A 4 ×4 CPU W ×1											

盤名称 盤形式 幹線番号 幹線サイズ	電気方式 スケルトン方式 主幹容量 合計容量	回路番号	電圧（V）	分岐開閉器 MCCB	ELCB	極数	AF	AT	付加記号	負荷名称	負荷容量（VA）	備考
7-L2	（電灯盤） （壁掛型：鋼板製） （盤上部配線ダクト）											
		L3-2	200/100V	○		3P2E	100	100		7-L3	17,078	
		901	100V	○		2P1E	50	20		誘導灯	50	
		902	100V	○		2P1E	50	20		誘導灯	50	
〈L3-1〉 1φ3W AC EM-CET100sq （33,874 VA） （定格遮断容量7.5kA）	MCCB 3P 100AF /100AT											
		401	200V		○	2P2E	50	20		2階　湯沸室　IHコンセント	2000	
		402	200V		○	2P2E	50	20		2階　湯沸室　電気温水器コンセント	2000	
												(3,000)
		101	100V	○		2P1E	50	30	R1~4	2階　料理自習室　照明	1364	
		102	100V	○		2P1E	50	20		2階　湯沸室・女子・男子便所　照明	878	
		103	100V	○		2P1E	50	20	R11~13	2階　廊下・ＥＶホール　照明	640	
		104	100V	○		2P1E	50	20		2階　陶芸室　照明	200	
		105	100V	○		2P1E	50	30	R14~17	2階　講義室　照明	1752	
		106	100V	○		2P1E	50	20	R18･19	2階　工芸コーナー　照明	682	
		107	100V	○		2P1E	50	20	R5~10	2階　和室　照明	480	
		108	100V	○		2P1E	50	20		予備	1000	
												(6,996)
		301	100V	○		2P1E	50	20		2階　料理実習室　コンセント	400	
		302	100V	○		2P1E	50	20		2階　和室　コンセント	400	
		303	100V	○		2P1E	50	20		2階　陶芸室　コンセント	100	
		304	100V	○		2P1E	50	20		2階　工芸コーナー　コンセント	400	
		305	100V	○		2P1E	50	20		2階　講義室　コンセント	400	
		306	100V		○	2P1E	50	20		2階　男子便所　コンセント	500	
		307	100V		○	2P1E	50	20		2階　女子便所　コンセント	500	
		308	100V		○	2P1E	50	20		2階　女子便所　コンセント	500	
		309	100V		○	2P1E	50	20		2階　女子便所　コンセント	500	
		310	100V		○	2P1E	50	20		2階　湯沸室　冷蔵庫コンセント	500	
		311	100V	○		2P1E	50	20		予備	1000	
		312	100V	○		2P1E	50	20		予備	1000	
										予備スペース		
										予備スペース		
												(6,700)
	R-Tr ×1 T/U-6A 4 ×5 CPU W ×1											

REVIEW	LOVE NATURE HANNAN 阪南市	事業部　事業総務課 TEL (072)471-5678 FAX 473-3504	STAFF DATE 平成 25 年　3月　日	PROJECT 尾崎小学校跡地利活用に伴う改修　電気設備工事 電灯盤リスト（４）	SCALE A2:non	NO. E-11