

桑畑総合グラウンド照明保守点検業務仕様書

概要

1. 点検場所 阪南市立桑畑総合グラウンド
2. 住 所 阪南市桑畑430
3. 点検概要 阪南市立桑畑総合グラウンドにおける夜間照明設備の定期点検を行う。(カード式照明自動点灯システム・照明環境制御システムは、松下電工(株)製)
点検は、7月と1月の2回実施し、その都度報告書を提出すること。
4. 点検計画 本点検の実施は当該施設の使用に支障のないよう施設管理者と調整して行う。
点検にあたっては実施工程表を作成し担当者の承認を得ること。
5. 安全計画 点検にあたっては関係法規を守り、安全管理に十分注意すると共に点検中の火災予防に努めること。
6. 水光熱費 点検に必要なとする電気等については施設内設備で使用出来るものについては利用できるものとし、施設内で供給できないものは請負者の負担とする。ただし、事故等により生じた費用は請負者の負担とする。

点 検 仕 様

点検設備	点 検 項 目	点 検 内 容
主操作盤	外観点検	<ul style="list-style-type: none"> ・端子部、コネクタの緩み確認 ・半田付部の異常確認 ・各部の清掃、損傷確認
	電源電圧の確認	<ul style="list-style-type: none"> ・入力電圧の測定 ・信号電圧の測定 ・電池電圧の測定
	波形観測	<ul style="list-style-type: none"> ・信号波形の観測 ・直流電源のリプル波形の観測
	機能確認	<ul style="list-style-type: none"> ・記憶データの確認 ・各種捜査スイッチの動作確認 ・表示灯の動作確認 ・時刻、カレンダー調整

副操作盤	外観点検	<ul style="list-style-type: none"> 端子部、コネクタの緩み確認 半田付部の異常確認 各部の清掃、損傷確認
	電源電圧の確認	<ul style="list-style-type: none"> 入力電圧の測定 信号電圧の測定
	機能確認	<ul style="list-style-type: none"> 各種捜査スイッチの動作確認 表示灯の動作確認
分電盤	外観点検	<ul style="list-style-type: none"> 端子部、コネクタの緩み確認 各部の清掃、損傷確認
	電源電圧の確認	<ul style="list-style-type: none"> 入力電圧の測定 信号電圧の測定 絶縁抵抗測定
端末機	外観点検	<ul style="list-style-type: none"> 端子部の緩み確認 各部の清掃、損傷確認
	電源電圧の確認	<ul style="list-style-type: none"> 信号電圧の測定 操作盤よりの信号により、点灯確認
カード式 タイマー (2面)	外観点検	<ul style="list-style-type: none"> 端子部、コネクタの緩み確認 半田付部の異常確認 各部の清掃、損傷確認
	電源電圧の確認	<ul style="list-style-type: none"> 入力電圧の測定 信号電圧の測定 電池電圧の測定
	カードリーダーの確認	<ul style="list-style-type: none"> コネクタの緩み確認 半田付部の異常確認 各部の清掃 磁気ヘッドの点検清掃
機能確認	機能確認	<ul style="list-style-type: none"> 記憶データの確認 時刻、カレンダー調整
	照明灯	<ul style="list-style-type: none"> 不点灯器具の箇所・数量確認 照明灯具、前面ガラス等の清掃
警報ベル	機能確認	<ul style="list-style-type: none"> 操作盤よりの信号により、点灯確認
パトライト	機能確認	<ul style="list-style-type: none"> 操作盤よりの信号により、点灯確認
殺虫灯	外観点検	<ul style="list-style-type: none"> 不点灯器具の箇所・数量確認
	機能確認	<ul style="list-style-type: none"> 操作盤よりの信号により、点灯確認