

令和5年度当初予算市長復活査定総括表

別紙1

(単位:千円)

事 業 名	令和4年度現計予算額		令和5年度当初総務部長内示額							令和5年度当初予算市長復活要求額						市長復活査定額					
	総 額	一般財源	総 額	国支出金	府支出金	起 債	その他	一般財源	総 額	国支出金	府支出金	起 債	その他	一般財源	総 額	国支出金	府支出金	起 債	その他	一般財源	
1 旧東鳥取幼稚園改修事業	11,681	1,168	0	0	0	0	0	0	11,681	0	0	10,500	0	1,181	27,119			24,300		2,819	
2 サラダホール空調機器更新事業	90,044	90,044	0	0	0	0	0	0	90,044	0	0	67,500	0	22,544	0					0	
3 サラダホール高圧受電 ケーブル更新事業	7,458	7,458	0	0	0	0	0	0	7,458	0	0	0	0	7,458	7,458				7,458	0	
4								0						0						0	
5								0						0						0	
6								0						0						0	
7								0						0						0	
8								0						0						0	
9								0						0						0	
10								0						0						0	
計	109,183	98,670	0	0	0	0	0	0	109,183	0	0	78,000	0	31,183	34,577	0	0	24,300	7,458	2,819	

令和5年度当初予算 市長復活査定書

別紙2

(目名) 社会教育総務費

(細目名) 旧東鳥取幼稚園改修事業費

(事業名) 旧東鳥取幼稚園改修事業

(単位: 千円)

	総 額	財 源 内 訳					査 定 総 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	起債	その他	一般財源		国支出金	府支出金	起債	その他	一般財源
令和3年度当初予算額	0	0	0	0	0	0	27119			24300		2,819
令和3年度決算額	0	0	0	0	0							
令和4年度当初予算額	0	0	0	0	0							
令和4年度現計予算額	0	0	0	0	0							
令和5年度当初要求額	11,681	0	0	10,500	0	1,181	債務負担行為	千円(年度～ 年度)				
令和5年度当初総務部長内示額	0	0	0	0	0							
令和5総務部長復活内示額												
令和5年度復活要求額	11,681	0	0	10,500	0	1,181						

事 業 内 容	予 算 要 求 内 容
<p>(目的) 倒壊の可能性がある旧東鳥取幼稚園倉庫の解体。</p> <p>(概要) 旧東鳥取幼稚園の一部である倉庫を解体するための設計業務及び解体工事。</p> <p>(根拠法令) なし</p> <p>[復活理由] ・倒壊の可能性がある増築部分のみを解体することにより、施設全体への悪影響を未然に防ぎ、施設の延命化を図る。 ・倒壊時には周辺民家に損壊を及ぼす可能性があり、それを未然に防ぐ。</p>	<p>旧東鳥取幼稚園倉庫解体設計業務委託料 1,715千円 旧東鳥取幼稚園倉庫解体工事請負費 9,966千円</p> <p>当該施設は昭和39年建築。令和6年で築60年を迎えるが大規模修繕の実績はなく、全体的な老朽化が進む中、特に昭和49年の増築部分は柱・土台の腐食や害虫の欠損等による歪みが生じており、倒壊の可能性が高い。本来は建替えが望ましいが、全庁で東鳥取小学校及び隣接する公共施設の在り方が検討されている現在、方向性が未定であるため増築部分を解体し、施設の維持を図る。</p>

令和5年度当初予算 市長復活査定書

別紙2

(目名) 文化センター費

(細目名) 文化センター・図書館改修事業費 (事業名) サラダホール空調機器更新事業

(単位: 千円)

	総 額	財 源 内 訳					査 定 総 額	財 源 内 訳						
		国支出金	府支出金	起債	その他	一般財源		国支出金	府支出金	起債	その他	一般財源		
令和3年度当初予算額	0	0	0	0	0	0	0						0	
令和3年度決算額	0	0	0	0	0	0								
令和4年度当初予算額	0	0	0	0	0	0								
令和4年度現計予算額	0	0	0	0	0	0								
令和5年度当初要求額	90,044	0	0	67,500	0	22,544	債務負担行為	千円(年度～ 年度)						
令和5年度当初総務部長内示額	0	0	0	0	0	0								
令和5総務部長復活内示額														
令和5年度復活要求額	90,044	0	0	67,500	0	22,544								

事 業 内 容	予 算 要 求 内 容
<p>(目的) 設置から30年以上経過し、経年劣化により運転不能吸収式冷温水発生機の更新。</p> <p>(概要) 吸収式冷温水発生機を更新するための設計及び工事。</p> <p>(根拠法令)</p> <p>[復活理由] 吸収式冷温水発生機を更新することにより、猛暑日や真冬日に館内の空調が保たれなくなることを防ぐ。</p>	<p>サラダホール空調機器更新工事設計委託料 5,586千円 サラダホール空調機器更新工事 84,458千円</p> <p>吸収式冷温水発生機は、文化センター開館当初から稼働しており、設置から30年以上経過している。そのため、経年劣化によるエラーや不調が多発し、現在では運転不能となっている。</p> <p>サラダホールの空調は、本来、吸収式冷温水発生機、空冷チラーの2台を併用して館内の空調を保っているが、吸収式冷温水発生機が運転不能であると真夏日や真冬日には館内の空調が保てない状態である。今後、利用者からクレームが入ることが想定されるため、吸収式冷温水発生機を更新することで本来の施設空調環境に戻せるよう整備する。</p>

令和5年度当初予算 市長復活査定書

別紙2

(目名) 文化センター費

(細目名) 文化センター・図書館改修事業費 (事業名) サラダホール高圧受電ケーブル更新事業 (単位: 千円)

	総 額	財 源 内 訳					査 定 総 額	財 源 内 訳				
		国支出金	府支出金	起債	その他	一般財源		国支出金	府支出金	起債	その他	一般財源
令和3年度当初予算額	0	0	0	0	0	0						
令和3年度決算額	0	0	0	0	0	0						0
令和4年度当初予算額	0	0	0	0	0	0						
令和4年度現計予算額	0	0	0	0	0	0						
令和5年度当初要求額	7,458	0	0	0	0	7,458						
令和5年度当初総務部長内示額	0	0	0	0	0	0	債務負担行為	千円(年度～ 年度)				
令和5総務部長復活内示額												
令和5年度復活要求額	7,458	0	0	0	0	7,458						

事 業 内 容	予 算 要 求 内 容
<p>(目的) 2022年度自家用電気工作物年次点検において、特記報告事項として挙げられている高圧受電ケーブルの更新。</p> <p>(概要) 高圧受電ケーブルを更新するための設計及び工事。</p> <p>(根拠法令)</p> <p>[復活理由] 高圧受電ケーブルを更新することにより、安定的に受電し、停電等のリスクを減らす。</p>	<p>サラダホール高圧受電ケーブル更新工事設計業務委託料 803千円 サラダホール高圧受電ケーブル更新工事 6,655千円</p> <p>高圧受電ケーブルは、設置から30年以上が経過しており、更新推奨時期である10年を大幅に超過している。 高圧受電ケーブルは亘長が約90mあり、万が一これが不良により切断した場合にはその取替には長時間の停電が余儀なくされる。そうなると、サラダホールは臨時休館をせざるを得なくなり、市民サービスの停止のみならず、予約済の貸館停止等により指定管理者から損害賠償請求をされる恐れがあるため、高圧受電ケーブルを更新することで未然にそのリスクを回避する。</p>