

# 令和2年度当初予算市長復活査定総括票

別紙1

(単位:千円)

事 業 名	令和元年度現計予算額		令和2年度当初総務部長内示額						令和2年度当初予算市長復活要求額						市長復活査定額					
	総 額	一般財源	総 額	国支出金	府支出金	起 債	その他	一般財源	総 額	国支出金	府支出金	起 債	その他	一般財源	総 額	国支出金	府支出金	起 債	その他	一般財源
1 文化センター改修事業	0	0	0					0	26,320					26,320	0					0
2								0						0						0
3								0						0						0
4								0						0						0
5								0						0						0
6								0						0						0
7								0						0						0
8								0						0						0
9								0						0						0
10								0						0						0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	26,320	0	0	0	0	26,320	0	0	0	0	0	0

# 令和2年度当初予算 市長復活査定書

別紙2

(目名) 文化センター費

(細目名) 文化センター改修事業費

(事業名) 文化センター改修事業

(単位:千円)

	総 額	財 源 内 訳					査 定 総 額	財 源 内 訳						
		国支出金	府支出金	起債	その他	一般財源		国支出金	府支出金	起債	その他	一般財源		
平成30年度当初予算額	0						0						0	
令和元年度当初予算額	0													
令和元年度現計予算額	0													
令和2年度当初要求額	56,934						債務負担行為	千円( 年度～ 年度)						
令和2年度当初総務部長内示額	0													
令和2年度総務部長復活内示額														
令和2年度復活要求額	26,320				26,320									

事 業 内 容	予 算 要 求 内 容
<p>(目的) 市民の文化活動に寄与し、市民生活の向上と文化、芸術の普及および振興を図るため、文化センターを適時改修し、長寿命化を図る。</p> <p>(概要) 小ホール照明用調光盤等が経年劣化により故障したため、更新を図る。</p> <p>(根拠法令) 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律 阪南市立文化センター条例</p> <p>[復活理由] 建設後30年が経過し、照明設備等電気関係の設備の不具合が多数発生している。その中で、今般、小ホール照明設備の基幹部分となる調光盤への電源供給が故障により一部不可能となり、ホールとしての機能が保てない状態にある。 今回故障した部分は、他の回路にも影響を及ぼす可能性があり、ホールとしての機能を継続するためには、早急な改修が必要である。 そのため、当初予算提出後、修繕箇所を精査し、直接故障している小ホール調光盤のみの改修とし、改めて要求するものである。</p>	<p>文化センター・小ホール調光盤改修工事(調光盤のみ更新)</p> <p>設計委託料 2,483,000円</p> <p>工事費 23,837,000円</p>