

(様式1)
報道資料提供

提供日	令和 4 年 11 月 11 日 (金)
発表事項 (タイトル)	新型コロナウイルスワクチン11本を廃棄処分
要旨・経緯	<p>阪南市内の医療機関で保管していたオミクロン株 (BA. 4-5) に対応したファイザー社のオミクロン株対応ワクチン11本 (66回分) が、冷蔵庫の電源のブレーカーが落ちたことにより、廃棄処分となりました。</p> <p>医療機関は、高圧蒸気滅菌器 (オートクレーブ) の故障により、現在、代替のものを使用しています。</p> <p>11月10日 (木) 12:00頃、高圧蒸気滅菌器をはじめて今回の場所に設置し、可動させてから職員が退勤したところ、11月11日 (金) 8:30頃、職員が出勤した際に冷蔵庫の電源が落ちていることに気づき、保管していたワクチン11本を廃棄しました。</p> <p>現在、医療機関が高圧蒸気滅菌器の設置場所を変更したことにより、冷蔵庫の電源は回復しております。</p> <p>阪南市は医療機関から報告を受け、市で保管しているワクチンを14日 (月) に配送することで、医療機関で予定している接種はこのまま行われます。</p> <p>また、これまで医療機関は市に2週間に1回ワクチンの発注をしていましたが、今後は万が一に備えて、1週間に1回の発注に変更することで、院内に在庫を抱え過ぎないように対応するとのことです。</p>
広報ポイント	<p>冷蔵庫の電源のブレーカーが落ちたことによりワクチン11本が廃棄処分となりました。</p> <p>今後は、ワクチンを無駄にすることなく、市民への円滑なワクチン接種に努めてまいります。</p>
添付資料	
担当課	阪南市 健康福祉部健康増進課 担当：竹中・芝野 電話：072-472-2800 FAX：072-471-9868